


"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г. Соколов
"04"  2015 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку датчиков температуры и регистраторов
№ 16-182**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Датчики температуры и регистраторы
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: авто; ж/д транспорт
Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия:

Средства измерений (далее – СИ), поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны удовлетворять следующим критериям:

- На момент поставки средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд;

- Со СИ должны поставляться следующие документы:

- паспорт;

- иная, необходимая для эксплуатации документация (руководство по эксплуатации, методика поверки и т.п.);

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;

- свидетельство о первичной поверке или отметка в паспорте о первичной поверке;

- сертификаты соответствия;

- сертификат по безопасности;

- разрешение на применение на опасных промышленных объектах.

- Все документы должны быть представлены на русском языке на бумажном носителе;

СИ, поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны быть выпуска не позднее половины межповерочного интервала.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1, 2 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72, Bakina.VV@tgc1.ru

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1533

Наименование по ГКПЗ: Датчики температуры и регистраторы для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Адреса доставки: п.1-4 - 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.5 - 199026, г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, д. 33, ТЭЦ-7 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Термопреобразователь ТСМУ-Ех-3213-(-50... 50)-100М/В-630мм, 4...20мА	шт	2
2	Термопреобразователь ТСП-0196-02Б-250мм А 12Х18Н10Т, Сх.4, 100П, ГП	шт	2
3	Гильза защитная ГЗР-02-М33х2-160мм-12Х18Н10Т	шт	5
4	Гильза защитная ГЗР-02-М33х2-200мм-12Х18Н10Т	шт	5
5	Преобразователь ТХА-0193-03-800(320)мм	шт	10

ИТОГО:

24



СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1537

Наименование по ГКПЗ: Датчики температуры и регистраторы для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Прибор показывающий КП1М 160х200У 231G011	шт	4

ИТОГО:

4

