

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов
"22"  2015 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку оборудования для неразрушающего контроля
№ 16-199**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Оборудование для неразрушающего контроля

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключаящей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.
- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия:

Средства измерений (далее – СИ), поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны удовлетворять следующим критериям:

- На момент поставки средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд;
 - Со СИ должны поставляться следующие документы:
 - паспорт;
 - иная, необходимая для эксплуатации документация (руководство по эксплуатации, методика поверки и т.п.);
 - копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - свидетельство о первичной поверке или отметка в паспорте о первичной поверке;
 - сертификаты соответствия;
 - сертификат по безопасности;
 - разрешение на применение на опасных промышленных объектах.
 - Все документы должны быть представлены на русском языке на бумажном носителе;
- СИ, поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны быть выпуска не позднее половины межповерочного интервала.

3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1, 2 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72, Bakina.VV@tgcl.ru

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1491

Наименование по ГКПЗ: Оборудование для неразрушающего контроля для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Микроскоп поляризационный USB Cosview MV200UM-PL	шт	1
2	Постоянный магнит МАГЕСТ 0,1	шт	1
3	Кабель LEMO 00(вилка, угловой) LEMO 00(вилка)	шт	4
4	Преобразователь хордовый (протектор не эластичный) П122-5-d28x4.5мм	шт	2
5	Преобразователь хордовый (протектор не эластичный) П122-5-d32x4.5мм	шт	2
6	Преобразователь УЗ П121-1,8-40-ДЗ-03 Лемо	шт	1
7	Преобразователь УЗ П121-1,8-50-ДЗ-03 Лемо	шт	1
8	Преобразователь УЗ П121-2,5-65-В4-03 Лемо	шт	4
9	Преобразователь УЗ П121-2,5-90-В3-03 Лемо	шт	1
10	Преобразователь УЗ П121-5-70-А1-03 Лемо	шт	4
11	Преобразователь УЗ П121-2,5-40-d133-03 Лемо для труб малого диаметра	шт	1
12	Преобразователь УЗ П121-2,5-40-d159-03 Лемо для труб малого диаметра	шт	1
13	Образец предприятия стандартный СОП по ОП 501-ЦД-97: Н=8 ст.20	шт	1
14	Образец предприятия стандартный СОП по ОП 501-ЦД-97: Н=16 ст.20	шт	1
15	Образец предприятия стандартный СОП по ОП 501-ЦД-97: Н=50 ст.20	шт	1
16	Виброметр BALTECH VP-3410	шт	3

ИТОГО:

29

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1489

Наименование по ГКПЗ: Оборудование для неразрушающего контроля для филиала
"Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская
Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН
1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г.
Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский"
ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с
момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Прокладка к датчику УЗ ПЭП 3-4	шт	100
2	Преобразователь ПЭП 3-4	шт	7

ИТОГО:

107

