

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку задвижек стальных электроприводных
№ 17-22**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Задвижки стальные электроприводные

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности, декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Гарантийный срок продукции должен составлять срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение

технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия:

- Поставщик должен обеспечить размещение заказа на изготовление Продукции не позднее 15 календарных дней с момента получения Заявки на поставку.

- Рабочая среда – вода, пар, если не указана иная. Класс герметичности затвора – «А». Комплект ответных фланцев включает в себя фланцы, крепеж, прокладки.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок запорной трубопроводной арматуры не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить необходимые разрешения и сертификаты, в том числе декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», - сертификат (свидетельство) официального дилера, либо гарантийное письмо завода изготовителя или дилера с подтверждением дилерских полномочий.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1, 2 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Ф.И.О. Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 688-37-72.

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1419

Наименование по ГКПЗ: Задвижки из нержавеющей стали для ТЭЦ-21 филиала
"Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071,
КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в
ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-
Девяткино

Срок поставки: по 30 июня 2017 г. (включительно) в течение 120 (ста двадцати) дней с
момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Строительная длина, мм	Ед.изм.	Кол-во
1	Задвижка 30нж964нж Ду100 Ру 2,5Мпа под приварку с электроприводом, кл.А	300	шт	2
2	Задвижка 30нж915нж Ду100 Ру 4,0Мпа под приварку с электроприводом, кл.А	350	шт	1
3	Задвижка 30нж976нж Ду100 Ру 6,3МПа под приварку с электроприводом, кл.А	350	шт	3

ИТОГО:

6



СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1442

Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные электроприводные для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяносто) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Строительная длина, мм	Ед.изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 30с927нж Ду400 Ру 2,5 Мпа с э/приводом и комплектом ответных фланцев ГОСТ 12821-80 с крепежом, кл.А	600	компл	4	198188, Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6
2	Задвижка фланцевая ЗКЛП 500-16 (30с941нж) Ду500 Ру 1,6 Мпа с электроприводом взрывозащ. исп., ст. 20Л, ГАЗ, с комплектом ответных фланцев и крепежа, кл.А	700	компл	1	195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
3	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем эл/приводная фланцевая 30с964нж Ду400 Ру 2,5 Мпа без электропривода, кл.А	600	шт	2	
4	Задвижка клиновая 2-х-дисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с999нж Ду300 Ру 2, 5 Мпа, с э/приводом, комплектом ответных фланцев ГОСТ 12821-80 и крепежа, кл.А	500	компл	3	188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино
5	Задвижка 30с915нж Ду200 Ру 4,0 Мпа п/приварку, с э/приводом, кл.А	550	шт	1	
6	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с915нж Ду200 Ру 4,0 Мпа с э/приводом, комплектом ответных фланцев и крепежа, кл.А	550	компл	1	
7	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с915нж Ду100 Ру 4,0 Мпа с электроприводом ГЗ-А, кл.А	350	шт	3	
8	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж Ду400 Ру 1,6 Мпа под эл./привод тип В, кл.А	ряд 1 таблицы 1 ГОСТ 3706-93	шт	1	192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
9	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж Ду100 Ру 2,5 Мпа с электроприводом и комплектом ответных фланцев ГОСТ 12821-80 и крепежа, кл.А		компл	3	

ИТОГО: