

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов  
"18" декабря 2015 г.

## **Техническое задание на проведение открытого запроса предложений на поставку угольных сорбентов № 16-206**

### **1. Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: угольные сорбенты

Сроки поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки (согласно спецификаций)

Объем поставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Адрес доставки: согласно спецификаций (Приложение №1 к техническому заданию)

Способ доставки: автомобильный транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

### **2. Требования к выполнению поставки**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной



разгрузки, исключаяющей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

### 2.3. Особые условия поставки:

- Поставка угольных сорбентов осуществляется Поставщиком бортовым автотранспортом до склада Грузополучателя, предварительно (за 2-3 дня) уведомив Грузополучателя о прибытии продукции. Несвоевременное уведомление или не предупреждение о поставке продукции будет являться основанием для отказа приёмки продукции в этот день.

- Поставку продукции необходимо производить одновременно, соблюдая фасовку, указанную в спецификациях, в течение 30 дней после заявки Грузополучателя. Возможна корректировка сроков, указанных в спецификациях.

- Поставщик должен обеспечить упаковку, способную предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки к конечному пункту назначения.

- Паспорта качества, паспорта безопасности и сертификаты соответствия предоставляются в день поставки продукции.

- Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, свойствам и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, санитарно-гигиеническим сертификатом (СЭЗ), паспортами и/или другими обязательными документами. В противном случае Поставщик должен заменить такую продукцию без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

## **3. Требования к участникам**

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификации №1,2 на 2-х л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812)901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

## СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1471

Наименование по ГКПЗ: Уголь активированный БАУ-А для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес поставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки (ориентировочный срок поставки - сентябрь 2016г.)

№п/п	Наименование	ГОСТ Р,ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во
1	Уголь активированный БАУ-А (фракция 1,0-3,6 мм.)	ГОСТ 6217-74	м.куб.	17,000
ИТОГО:			м.куб.	17,000

Поставка угля активированного БАУ-А производится в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем по 10 кг. на паллетах и должен соответствовать качественным показателям:

Внешний вид	зёрна чёрного цвета без механических примесей
Адсорбционная активность по йоду, % не менее	60
Суммарный объем пор по воде, см³/г, не менее	1,6
Насыпная плотность, г/дм³, не более	240
Фракционный состав: 1,0-3,6 мм.	
Массовая доля золы, % не более	6
Массовая доля влаги, % не более	10

## СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1472

Наименование по ГКПЗ: Уголь активированный ДАК для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 185013, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки (*ориентировочный срок поставки - июнь 2016г.*)

№п/п	Наименование	ГОСТ Р,ТУ, № чертежа	Ед. изм.	Кол-во
1	Уголь активированный ДАК	ГОСТ 6217-74	тонна	6,600
ИТОГО:			тонна	6,600

Поставка угля активированного ДАК производится в 4-х слойных бумажных крафт-мешках (10 кг.) на паллетах.

Уголь активированный ДАК должен соответствовать техническим характеристикам (норма по ГОСТ 6217-74):

Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	30
Суммарный объем пор по воде, см <sup>3</sup> /г, не менее	1,4
Насыпная плотность, г/дм <sup>3</sup> , не более	не нормируется
Внешний вид	зёрна чёрного цвета без механических примесей
3,6 – 1,0 мм, %, не менее	95,5
<1,0 мм, %, не более	2
Массовая доля золы, %, не более	6
Массовая доля влаги, %, не более	10