

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

" 08 "  2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку задвижек стальных
№ 17-28**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Задвижки стальные

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности, декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Гарантийный срок продукции должен составлять срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение

технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия:

- Поставщик должен обеспечить размещение заказа на изготовление Продукции не позднее 15 календарных дней с момента получения Заявки на поставку.

- Рабочая среда – вода, пар, если не указана иная. Класс герметичности затвора – «А». Комплект ответных фланцев включает в себя фланцы, крепеж, прокладки.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок трубопроводной арматуры не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить необходимые разрешения и сертификаты, в том числе декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», сертификат (свидетельство) официального дилера, либо гарантийное письмо завода изготовителя или дилера с подтверждением дилерских полномочий.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1, 2, 3 на 4 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Ф.И.О. Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 688-37-72.

Начальник службы производственно-технологической комплектации

О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1413

Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 301018108000000000861, БИК 044030861

Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Строительная длина, мм	Ед.изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	Задвижка фланцевая 30с15нж Ду250 Ру 4,0 МПа, класс А	450	шт	2	184209, г.Апатиты, Мурманской обл.
2	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа, класс А	180	шт	18	
4	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектом отв.фланцев ГОСТ 12820-80 с креп., класс А	280	компл	4	
5	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, класс А	210	шт	24	
6	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А	230	шт	5	
7	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду200 Ру 1,6 Мпа, класс А	330	шт	2	
8	Задвижка клиновая фланцевая 30с64нж Ду350 Ру 2,5 МПа, класс А	550	шт	1	
9	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А		компл	5	184040, Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Чкалова, д.42/18
10	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80		компл	6	
11	Задвижка фланцевая э/приводная 30с941нж Ду200 Ру 1,6 Мпа с э/приводом, класс А		шт	2	
12	Задвижка клиновая фланцевая эл/приводная 30с941нж Ду250 Ру 1,6 Мпа с электроприводом Н-61-06 У2, класс А	450	шт	1	184355, Мурманская обл., Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.1

ИТОГО:



СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1418

Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Срок поставки: по 31 мая 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Строительная длина, мм	Ед.изм.	Кол-во	Адрес доставки
1	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа, класс А	180	шт	10	195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
2	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, класс А	210	шт	8	
3	Задвижка клин.выд.шп.фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А	230	шт	6	
4	Задвижка клиновая 30с64нж Ду150 Ру 2,5 Мпа, класс А	350	шт	2	
5	Задвижка фланцевая 30с15нж Ду100 Ру 4,0 Мпа, класс А	350	шт	1	188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино
6	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1.6 Мпа, класс А	280	шт	1	
7	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектот отв.фланцев с креп., класс А	ряд 1 табл. 1 ГОСТ 3706-93	компл	2	192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
8	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру1,6 Мпа, класс А, с комплектот ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80		компл	2	
9	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду400 Ру 1,6 Мпа, класс А		шт	1	
10	Задвижка фланцевая 30с65нж Ду 80 Ру 2,5 Мпа, класс А		шт	2	
11	Задвижка фланцевая 30с65нж Ду 200 Ру 2,5 Мпа, с комплектот ответных фланцев с креп., класс А		компл	2	
12	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А	230	шт	3	

13	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду300 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев с креп, класс А	270	компл	1
14	Задвижка клиновая выдв.шп. фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А	корпус литой, длина - ряд 1 табл. 1 ГОСТ 3706-93	компл	20
15	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с крепежом ГОСТ 12820-80		компл	6
16	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду80 Ру 1,6 Мпа, с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом		компл	10
17	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом		компл	14
18	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду100 Ру 1,6 Мпа, класс А, с комплектом ответных фланцев с креп. ГОСТ 12820-80		компл	6
19	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду150 Ру 1,6 Мпа, с комплектом отв.фланцев с креп., класс А		компл	10
20	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 1,6 Мпа, класс герм. А; с комплектом ответных фланцев с креп. по ГОСТ 12821-80		компл	9
21	Задвижка клиновая с выд.шпин.фланцевая 30с64нж Ду 100 Ру 2,5 Мпа с комплектом ответных фланцев с креп., класс А		компл	4
ИТОГО:				120

198096, Санкт-Петербург,
ул.Корабельная, д.4

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1448

Наименование по ГКПЗ: Задвижки стальные для ПТЭЦ и КВГЭС филиала
"Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", 191144,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 11, ИНН
7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с
407028103090000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с
301018108000000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная,
д. 25

Срок поставки: по 30 апреля 2017 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней
с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Строительная длина, мм	Ед.изм.	Кол-во
1	Задвижка клиновая выдв.шп. фланцевая 30с41нж Ду50 Ру 1,6 Мпа с комплектом ответных фланцев ГОСТ 12820-80 с крепежом, класс А		компл	3
2	Задвижка 30с964нж с электроприводом ГЗ Ду400 Ру 2,5 Мпа под приварку (пар, Т+350 °С), класс А	600	шт	1

ИТОГО:

4

