

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

" 22 апреля " 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку запасных частей (колен) для подогревателей высокого давления
для филиала «Невский»
№ 16-398**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Запасные части (колена) для подогревателей высокого давления для филиала «Невский»

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности, декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным

обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключая перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок запасных частей к подогревателям высокого давления, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты, в том числе декларацию или сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», на производство продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, гарантийные письма заводов-изготовителей или сертификаты дилера, референс-лист поставок запасных частей к подогревателям высокого давления (в том числе референс-лист изготовителя продукции) и отзывы заказчиков..
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-35-12

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-3680

Наименование по ГКПЗ: Запасные части (колена) для подогревателей высокого давления для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 192288, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".

Срок поставки: по «31» декабря 2016г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Колено ВИФР.752211.010	шт	2
2	Колено 245х45-742х255х1625-R400; ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001	шт	4
3	Колено 245х45-742х645х2015-R400; ст. 20 ТУ-14-3Р-55-2001	шт	3
4	Колено 245х45-810х205х1643-R400; ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001	шт	2
5	Колено 245х45-810х595х2033-R400; ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001	шт	2
6	Труба 245х45 L= 423 мм; ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001	шт	2
7	Труба 245х45 L=473 мм; ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001	шт	2

ИТОГО

17

Примечание:

1. Запасные части предназначены для ремонта подогревателей высокого давления: ПВ 900-308-18-1, ПВ 1200-380-42-1, ПВ 900-380-66-1
2. Колена и трубы поставлять без обработки кромок под сварку.