

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов
" 22 " *декабрь* 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку лазерной системы центровки валов КВАНТ
№16-422 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Лазерная система центровки валов КВАНТ

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия: Средства измерений (далее — СИ), поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны удовлетворять следующим критериям:

- На момент поставки средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд;

- Со СИ должны поставляться следующие документы:

- паспорт;
- иная, необходимая для эксплуатации документация (руководство по эксплуатации, методика поверки и т.п.);
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;
- свидетельство о первичной поверке или отметка в паспорте о первичной поверке;
- сертификаты соответствия;
- сертификат по безопасности;
- разрешение на применение на опасных промышленных объектах.

- Все документы должны быть представлены на русском языке на бумажном носителе; СИ, поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны быть выпуска не позднее половины межповерочного интервала.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложения:

1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72, Bakina.VV@tgc1.ru

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 3200/4.7-2489

Номер по ИП: 16-0053

Наименование по ГКПЗ: Лазерная система центровки валов КВАНТ

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОГРН 1057810153400, Адрес места нахождения: 198188, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл". р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г.Санкт-Петербург к/с 30101810800000000861, БИК 044030861, ОКПО 76201586, ОКВЭД 40.11.2

Грузополучатель: Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.43, ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОКПО 77441631

Адрес доставки: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Каскад Сунских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|---|---------|--------|
| 1 | Система для центровки валов лазерная КВАНТ-ЛМ | шт | 1 |
| | Комплектация: | | |
| | Блок вычислительный - 1шт. | | |
| | Адаптер сетевой - 1шт. | | |
| | Кабель интерфейсный USB - 1шт. | | |
| | Блок измерительный лазерный (БИЛ) - 2шт. | | |
| | Кабель сигнальный 1500мм - 4шт. | | |
| | Крепление механическое: | | |
| | • призма крепежная со стойками крепления 200мм - 2шт. | | |
| | • цепь натяжная с замком 1000мм - 2шт. | | |
| | • цепь удлинительная 1000мм - 2шт. | | |
| | • стойка крепления малая 75мм - 4шт. | | |
| | • ключ затяжной - 1шт. | | |
| | • подставка под стойки - 1шт. | | |
| | Крепление магнитное: | | |
| | • основание магнитное - 2шт. | | |
| | • площадка - 2шт. | | |
| | • винт площадки - 2шт. | | |
| | • ключ затяжной - 1шт. | | |
| | Рулетка измерительная - 1шт. | | |
| | Пластина калиброванная - 10шт. | | |
| | Набор щупов | | |
| | CD с программой BALTECH Expert | | |
| | Руководство по эксплуатации | | |
| | Кейс транспортировочный | | |
| | Упаковка | | |

ИТОГО:

шт

1