

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г. Соколов
"22" апреля 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку комплектующих для ремонта турбины Т-123/130-130 для филиала
«Невский»
№ 16-433**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Комплектующие для ремонта турбины Т-123/130-130 для филиала «Невский»

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: автотранспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 60 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке

развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок запасных частей к паровым турбинам: Т-100, Т-123 не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты, гарантийные письма заводов-изготовителей или сертификаты дилера, референс-лист поставок запасных частей к турбинам: Т-100 и Т-123 (в том числе референс-лист изготовителя продукции) и отзывы заказчиков.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна тел: 901-37-72

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-3760

Наименование по ГКПЗ: Комплектующие для ремонта турбины Т-123/130-130 для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 195108, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Запасные части для клапана бокового ø125 черт.№1545.65.00.00 разработки ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК":			
1	Валик d40 МТ-159127-1	шт	1
2	Кольцо дистанционное МТ-159132	шт	2
3	Кольцо СТ-159826	шт	1
4	Букса СТ-159829	шт	1
5	Валик d50 МТ-218282	шт	1
6	Штифт МТ-237199-01	шт	1
7	Втулка СТ-239748	шт	1
8	Клапан d125 СТ-239750	шт	1
9	Шайба СТ-239761	шт	1
10	Шток СТ-245014	шт	1
11	Подпятник СТ-245017	шт	1
Запасные части для клапана верхнего ø125 ч.№1465.40.03.00-1 разработки ОАО "Теплоэнергосервис-ЭК"			
12	Кольцо СТ-159826	шт	2
13	Букса СТ-159829	шт	2
14	Валик d50 МТ-218282	шт	1
15	Втулка СТ-239748	шт	1
16	Клапан d125 СТ-239750	шт	1
17	Шайба СТ-239761	шт	1
18	Шток СТ-245014	шт	1
19	Подпятник СТ-245017	шт	1
20	Штифт МТ-217483	шт	1
21	Шайба сферическая МТ-195920	шт	1

22	Валик МТ-244947	шт	2
23	Валик МТ-254043	шт	1
24	Валик ч. №1465.60.00.03 поз.54 (ОАО "ТЭС-ЭК")	шт	1

Итого

28

Примечание: турбина Т-123/130-130 ст. № 4, ТЭЦ-17 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
(зав. №26537, введена в эксплуатацию в 1969 году, изготовитель ЗАО "УТЗ",

