

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Р. Соколов

"28" *Июль* 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку климатической техники
для филиала «Невский»
№ 16-438**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: климатическая техника для филиала «Невский»
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: автотранспорт
Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции,

подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия: Цена продукции должна включать все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке и транспортировке продукции до склада грузополучателя, а также стоимость монтажных, пусконаладочных работ и расходных материалов.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна, тел: (812) 901-37-00.

Начальник службы производственно-
технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-2903

Наименование по ГКПЗ: Климатическая техника для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: согласно таблице

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Адрес доставки и монтажа	Условия монтажа
1	RC-F37HN/OUT внешний блок сплит-системы RoyalClima	шт	1	Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.11	Площадь помещения 14,4м.кв.; высота потолков 5м, высотные работы, межблочная трасса - 5 м, дренаж-самотек наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
2	RC-F37HN/IN внутренний блок сплит-системы RoyalClima	шт	1		
3	Зимний комплект до -35С	шт	1		
4	MS11D - 24HRN1 внутренний блок сплит-системы Midea	шт	2	Первомайская ТЭЦ-14, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.4	Площадь помещения 80 м.кв., высота потолков 3м, внешний блок монтируется на тех.площадке (отметка +21,400), требуется подрамники для установки внешнего блока на пол; межблочная трасса - 10-12 м; дренаж до канализационной трубы (50мм). Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
5	MO11D-24HN1 наружный блок сплит-системы Midea	шт	2		
6	Помпа дренажная	шт	2		
7	Подрамник для внешнего блока кондиционера для установки на пол	шт	2		
8	Блок кондиционера LG S12PT внутренний настенный	шт	1	Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26	Площадь помещения 22,75 м.кв., высота потолка - 2,8м, высотные работы, навесные потолки, межблочная трасса - 5м, дренаж - самотек наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
9	Блок кондиционера LG S12PT наружный настенный	шт	1		
10	Блок кондиционера LG S12PT внутренний настенный	шт	1		Площадь помещения 21 м.кв., высота потолка - 3,2м, высотные работы, навесные потолки, межблочная трасса - 5м, дренаж - самотек наружу. Подвод к электропитанию осуществляет заказчик
11	Блок кондиционера LG S12PT наружный настенный	шт	1		
12	Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 DR/N3	шт	1	Автовская ТЭЦ, Санкт-Петербург, ул.Бронева, 6	без монтажа
13	Кондиционер General Climate GCW-09HRN1 оконный	шт	1		

ИТОГО: