

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"
А.Г.Соколов
" 29 " _____ 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку передвижной пожарной мотопомпы
№ 16-466 ИП**

1. Общие требования

1. Предмет открытого запроса предложений: Передвижная пожарная мотопомпа
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: авто; ж/д транспорт
Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключаяющей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна, тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 3400/4.7-2421

Номер по ИП: 16-0155

Наименование по ГКПЗ: Передвижная пожарная мотопомпа

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б.
Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1", 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43, ИНН 7841312071, КПП 100102001, ОКПО 77441631.

Адрес доставки: Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 15.

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во
1	Мотопомпа пожарная МП 20/80.03 прицепная "Водолей" (на базе прицепа УАЗ)		шт.	2
		Общие данные.		
		Номинальная подача насоса	л/с	20
		номинальный напор насоса	м	80
		Максимальная геометрическая высота всасывания	м.	до 7,5
		подача при максимальной геометрической высоте всасывания.	л/с	12
		максимальное рабочее давление насоса	Мпа	1,5
		Диаметр и количество присоединенных патрубков:		
		- напорного	мм/шт	70/2
		- всасывающего	мм/шт	100/1
		Насос.		
		Тип насоса МП 20/80 МП 02.01.00.000: центробежный, одноступенчатый, консольный		
		Вакуумная система:		
		автоматическая		

Тип вакуумного насоса: поршневой		
Двигатель.		
Модель: ВАЗ 2103		
рабочий объем	см ³	1458
Мощность	л/с	52,5
Система зажигания: контактная		
Применяемое топливо - бензин		А-92
Емкость бака	л	20
В комплект поставки должно входить:		
Мотопомпа МП 20/80.03 на шасси (на базе прицепа УАЗ)	шт.	2
руководство по эксплуатации на русском языке	шт.	2
паспорт	шт.	2
сертификат соответствия	шт.	2
Запасные части, инструмент (ЗИП)	компл.	2
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2103	шт.	2
Фонарь осветительный	шт.	2
Дополнительно комплект поставки должен включать:		
Рукав всасывающий Д100 L=4м	шт.	4
Рукав напорный Д66	шт.	4
Рукав напорный Д=51	шт.	6
Головка соединительная ТП-70-50	шт.	2
Сетка всасывающая СВ-100	шт.	2
Разветвление РТ-70	шт.	2
Ствол пожарный ручной РС-70	шт.	2
Ствол пожарный ручной РС50	шт.	2
Зажим рукавный 80	шт.	2
Ключ специальный К 80 ГОСТ 14286-69	шт.	4
Ключ специальный К150 ГОСТ 14286-69	шт.	4
Свеча зажигания ДВР17	шт.	2

ИТОГО: