

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

" 29 " Июня 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку преобразователя виброперемещений
№ 16-503 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Преобразователь виброперемещений

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом — изготовителем. Рассмотрение и согласование

предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия: Средства измерений (далее – СИ), поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны удовлетворять следующим критериям:

- На момент поставки средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд;

- Со СИ должны поставляться следующие документы:

- паспорт;
- иная, необходимая для эксплуатации документация (руководство по эксплуатации, методика поверки и т.п.);
- копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;
- свидетельство о первичной поверке или отметка в паспорте о первичной поверке;
- сертификаты соответствия;
- сертификат по безопасности;
- разрешение на применение на опасных промышленных объектах.

- Все документы должны быть представлены на русском языке на бумажном носителе; СИ, поставляемые на энергопредприятия ОАО «ТГК-1» должны быть выпуска не позднее половины межповерочного интервала.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.


Приложение:

1. Спецификация № 1 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72, Bakina.VV@tgcl.ru

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2900/4.7-3969

Номер по ИП: 16-0432

Наименование по ГКПЗ: Преобразователь виброперемещений

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г. СПб, ул. Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г. СПб, пр. Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», 184355, Мурманская обл., Кольский район, ул. Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001

Адрес доставки: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, переулок Южный, дом 1, Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восемидесяти) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200	шт	10
ИТОГО:			10

Комплектация преобразователя виброперемещений:

Преобразователь виброперемещений ИВП-05-0,8/200 – 1 шт.

Руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 шт.

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Упаковочная тара для датчика – 1 шт.

Магниты, Ø14x9 – 3 шт.

Разъем 2PM14КПН4Г1В1 – 1 шт.

Методика поверки

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Объем
1	Диапазон измерения виброперемещений	мкм	±500
2	Диапазон рабочих частот	Гц	0,8...200
3	Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц	мВ/мкм	10
4	Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения	мВ/мкм	±0,5
	Неравномерность амплитудно-частотной характеристики		

5	- в диапазоне 0,8 – 150 Гц	%, не более	±5
	- в диапазоне 0,8 – 200 Гц		±8
6	Относительный коэффициент поперечного преобразования	%, не более	5
7	СКЗ собственного шума	мВ, не более	±90
8	Изменение коэффициента преобразования при изменении температуры в диапазоне от -10°C до +70°C	%/°C, не более	0,15
9	Условия эксплуатации:		
	рабочий диапазон температур	°C	- 10...+7 0
10	Напряжение питания	В	± (9÷15)
11	Габаритные размеры	мм, не более	27x86,5 x54
12	Масса	г, не более	130