

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсообеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов

" 26 " *Июль* 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку установки фильтрационной
№ 16-570 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: установка фильтрационная
Сроки поставки: согласно спецификации
Объем поставки: согласно спецификации
Адрес поставки: согласно спецификации
Способ доставки: автотранспорт
Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12)

2. Требования к выполнению поставки

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.
- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.
- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.
- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.
- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1 на 1 л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Григорьева Елена Георгиевна тел: (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2300/4.7-3146

Номер по ИП: 16-0435

Наименование по ГКПЗ: Установка фильтрационная

Платательщик: ПАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл"

Грузополучатель: Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», 184355, Мурманская область, Кольский район, п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001

Адрес доставки: Мурманская область, Печенгский район, пос.Раякоски (необходимо письменное уведомление за 2 недели до предполагаемой даты поставки с данными автомобиля и водителя)

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1,00	<p>Фильтрационная установка БФН-1000 (БФН® - 1000 Мобильный блок фильтрации)</p> <p>Назначение: <i>Фильтрационная установка БФН-1000 предназначена для фильтрации (удаления механических примесей) турбинных масел (ГОСТ 9972-74)</i></p> <p>Комплектация:</p> <p>Рукав заливной, 10м (Ду 25);</p> <p>Рукав сливной, 10м (Ду 25);</p> <p>Кабель для подключения к электросети, 20м;</p> <p>Инструкция по эксплуатации;</p> <p>Паспорт;</p> <p>Сертификат соответствия;</p> <p>Сертификат безопасности;</p> <p>Разрешение на применение на опасных промышленных объектах;</p> <p>Гарантийный талон</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>1. Производительность, л/ч: 1 000;</p> <p>2. Тонкость фильтрации, мкм: 5;</p> <p>3. Вязкость очищаемых масел, мм²/с: 41,4-50,6;</p> <p>4. Давление рабочее, кг/см²: 4;</p> <p>5. Диапазон рабочих температур, °С: 0...+50;</p> <p>6. Габариты (Д x Ш x В), мм: 1200 x 800 x 1300;</p> <p>7. Масса установки без масла, кг: 100;</p> <p>8. Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В: 380;</p> <p>9. Мощность, кВт: 1,5.</p>	шт	1
ИТОГО:			1