

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ПАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов
"07" сентября 2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку компенсаторов трехлинейных для филиала "Карельский"
№ 16-584**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Компенсаторы трехлинейные для филиала "Карельский"

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что гарантийный срок продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ПАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к

продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключаяющей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

2.3. Особые условия: Для проведения контроля качества изготовления компенсаторов изготовитель должен иметь: аттестованную лабораторию химического и спектрального анализа и лабораторию неразрушающих методов контроля (рентгенографический контроль, ультразвуковая дефектоскопия, капиллярный метод контроля, ВИК), а также стенд для проведения гидроиспытаний. Весь материал в обязательном порядке должен проходить входной контроль с проверкой химического состава.

С компенсаторами должны поставляться следующие документы:

- заключение экспертизы промышленной безопасности на компенсаторы трубопроводные;
- сертификат соответствия требованиям ТР ТС на компенсаторы трубопроводные;
- сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС на компенсаторы трубопроводные и сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложения:

1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.
2. Чертежи на 4 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:
Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-4293

Наименование по ГКПЗ: Компенсаторы трехлинейные для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1"

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявки.

№ п/п	Наименование	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед.изм.	Кол-во
1	Компенсатор трехлинейный Ду 1000 со стяжками ч.114.6146.000	ТУ 3113-035-00218242-08	шт	2
2	Компенсатор трехлинейный Ду 800 со стяжками ч.114.6142.000	ТУ 3113-035-00218242-08	шт	1

ИТОГО:

3

